

Zertifikat

EG-Baumusterprüfung nach Richtlinie 97/23/EG

Zertifikat Nr.: **01 202 642-B-11027**

Name und Anschrift des
Herstellers: Goetze KG
Armaturen
Postfach 448
71604 Ludwigsburg

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte
EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie
97/23/EG erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG: **EG-Baumusterprüfung (Modul B)**


Prüfbericht Nr.: **642-11-516**

Beschreibung des Baumuster: **Sicherheitsventil**
Bauart: direktwirkend, federbelastet
Typ: 651 HI und 651 HN
Medium: Heißwasser aus Heizungsanlagen
nach EN 12828 (120° C, Fluidgruppe 2)
Ventilgröße: DN 15, DN 20, DN 25, DN 32,
DN 40, DN 50 "
Einstellüberdruck: 2,5 bis 5 bar

Gültig bis: 12. Dezember 2021

Das CE-Zeichen darf erst am Produkt angebracht und die Konformitätserklärung erst
ausgestellt werden, wenn ein korrespondierendes Konformitätsbewertungsverfahren der
Richtlinie 97/23/EG bezogen auf Produktion/Produkt vollständig erfüllt ist.

Aachen, den 05.12.2011


Dipl.-Ing. Manfred Rönnig



TÜV Rheinland-Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte der
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Benannte Stelle, Kennnummer: 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Außenstelle
Krefelder Str. 225, 52070 Aachen, Tel. ++49-241/1825-870
E-Mail: service-is-mw@de.tuv.com