

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

(Konformitätsbescheinigung) / (of conformity)

EG-Baumusterprüfung

EC type-examination

nach Richtlinie 97/23/EG / according to directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 07 202 1042 Z 0487/1/H

Name und Anschrift des Herstellers Goetze KG, Armaturen
Name and address of bearer/
manufacturer: Robert-Mayer-Straße 21
D-71636 Ludwigsburg/Württ.

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt. We hereby certify that the type examination mentioned below fulfills the requirements of directive 97/23/EC.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG
Tested according to 97/23/EC

Prüfbericht-Nr./ Test report No.:

Beschreibung des Baumusters
(Druckgerät):
Description of type (pressure equipment):

Fertigungsstätte/Place of manufacture:

Gültig bis/ valid until:

Hannover, 19.05.2011

EG-Baumusterprüfung (Modul B), AD 2000
EC type-examination (module B), AD 2000

1042 P 0487/1/H

Sicherheitsventil


- direkt wirkend, federbelastet
- Typ 451E, 451F, 851E und 851 F, in den Nennweiten DN 8, DN 15, DN 20, DN 25 und DN 32
- für Flüssigkeiten unter der Voraussetzung, dass beim Abblasen keine Verdampfung eintritt
- Einstelldrücke zwischen 0,3 und 70 bar

Goetze KG, Armaturen
Robert-Mayer-Straße 21
D-71636 Ludwigsburg/Württ.

19.05.2021

Zertifizierungsstelle für Druckgeräte
der TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG




Dipl.-Ing. **Andreas Hoyer**

Benannte Stelle/ Notified Body, 0045

TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG
Am TÜV 1
D-30519 Hannover

Tel. +49-(0) 511-986-1658
Fax +49-(0) 511-986-1632
e-mail hannover@tuev-nord.de

Mitglied der
member of



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ORGANISMES DE CONTRÔLE

Zertifikat

EG-Baumusterprüfung nach Richtlinie 97/23/EG

Zertifikat Nr.: **01 202 642-B-11029**

Name und Anschrift des
Herstellers:

Goetze KG
Armaturen
Postfach 448
71604 Ludwigsburg

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte
EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie
97/23/EG erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG: **EG-Baumusterprüfung (Modul B)**

Prüfbericht Nr.: **642-11-666**


Beschreibung des Baumuster:

Sicherheitsventil
Bauart: direktwirkend, federbelastet
Typ: 851 G, 451 G, 851 H, 451 H
Medium: Gefährliche und ungefährliche Dämpfe
und Gase (Fluidgruppe 1 und 2), Heißwasser aus
Heizungsanlagen bis 120°C (EN 12828)
Nennweite: DN 8, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Einstellüberdruck: 0,5 bis 70 bar

Gültig bis: 12. Dezember 2021

Das CE-Zeichen darf erst am Produkt angebracht und die Konformitätserklärung erst
ausgestellt werden, wenn ein korrespondierendes Konformitätsbewertungsverfahren der
Richtlinie 97/23/EG bezogen auf Produktion/Produkt vollständig erfüllt ist.

Aachen, den 05.12.2011


Dipl.-Ing. Manfred Rönning



TÜV Rheinland-Zertifizierungsstelle
für Druckgeräte der
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Benannte Stelle, Kennnummer: 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Außenstelle
Krefelder Str. 225, 52070 Aachen, Tel. ++49-241/1825-870
E-Mail: service-is-mw@de.tuv.com